



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, 3-18-17, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по МО г. Салехард УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Детский сад №7 «Крылышки» (ОГРН – 1028900508372, ИНН - 8901010087). Объект категории высокого риска.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.

во исполнение распоряжения № 42 от 03 сентября 2019 года заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу майора внутренней службы Путинцева Р.А., государственным инспектором г. Салехард по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО лейтенантом внутренней службы Сусьевым Александром Евгеньевичем проведена плановая, выездная проверка объекта защиты – здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Крылышки» (ОГРН – 1028900508372, ИНН - 8901010087). Объект категории высокого риска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки» Главацкая Любовь Яковлевна заведующий МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки» Бахрина Галина Леонидовна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **Вам необходимо устранить** следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Складские помещения №№ 25, 35, 36, 95, 96, 97, а так же в вентиляционная камера № 93 не отделены дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI 30 (фактически установлены двери с ненормируемым пределом огнестойкости).	ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. №23, табл. №24 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*.	02.03.2020 г.	
2.	В складские помещения №№ 35, 36 не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград.	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.03.2020 г.	
3.	На дверях помещений, эксплуатируе-	п. 20 Правил противопожарного режима	02.03.2020 г.	

<p>мых в качестве складских (№№ 25, 35, 36, 95, 96, 97), а так же на двери вентиляционной камеры №93 руководитель организации не обеспечил наличие категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО лейтенант внутренней службы

Сусьев Алексакандр Евгеньевич

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

«27» сентября 2019 года



подпись, М.Д.П.

Предписание для исполнения получила:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7 «Крылышки»

Бахрина Галина Леонидовна

должность, фамилия, инициалы

«27» сентября 2019 года

Бахрина

подпись

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99

МЧС России: 8 (495) 400-99-99